

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 51-10-11

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Колпашевского района

УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Колпашево, ул. Кирпичная, 72/1, тел. 8(38254) 5-84-75; gpn_kolpashevo@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание N 9/1/1

по устранению нарушений обязательных требований

пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №2» г.Колпашево.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения государственного

инспектора Колпашевского района по пожарному надзору N 9 от "15" июня 2021 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 10 ч 30 мин. «21» июня 2021 г. по 16 ч 00 мин. «30» июня 2021 г.

проведена проверка Государственным инспектором Колпашевского района по пожарному надзору
Созиновой Анастасией Алексеевной, по адресу: 636460, Томская область, Колпашевский район,
г. Колпашево, пер. Чапаева, 27 (здание детского сада), 636460, Томская область, Колпашевский
район, г. Колпашево, пер. Чапаева, 38 (здание школы).

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором О.А. Сорокиной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На дверях отделяющих лестничные клетки от позатажных коридоров отсутствует уплотнения в притворах и устройства для самозакрывания	ч. 1 ст. 53 ФЗ-123; п. 14, п. 24, пп. «г» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020; п.6.18* СНиП 21-01-97*	01 декабря 2022 года	
2.	Территория учреждения имеет ограждение по периметру, а также въездные ворота, при этом система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	п. 1, ч. 1 ст. 90 ФЗ-123; п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	01 декабря 2022 года	
3.	Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и правления эвакуацией при	п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012	01 декабря 2022 года	

