

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Томской области в Колпашевском районе**

Адрес: Обская, д.14, г.Колпашево, Томская область, 636460  
Телефоны: Начальник отдела - 5-29-96; Специалисты – 5-81-19 (тел/факс); 4-08-85  
Факс: 8(254)5-15-29; E-mail: sankolp@kolpashevo.tomsknet.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 87 от 11.11.2019г.

**ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ  
САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе Шумиловой Татьяной Александровной, при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее МАОУ «СОШ № 2»), зарегистрированного по адресу: г.Колпашево, пер.Чапаева, 38 и осуществляющего деятельность по адресам: Томская область, г.Колпашево, пер.Чапаева, 38 и пер.Чапаева, 27 и рассмотрении представленных документов: акт проверки от 11.11.2019г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

В соответствие со статьей 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг...

В соответствии со статьей 24. Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: 1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со статьей 28 ч.1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями: Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами.

В соответствии с п.6.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Уроки физической культуры и занятия спортивных секций следует проводить в хорошо аэрируемых спортивных залах. Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше плюс 5<sup>0</sup> С и скорости движения ветра не более 2 м/с.

В соответствии с п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.



В соответствии с п.7.2.4 раздела VII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями: в учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк, в актовом и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.

В соответствии с п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями: Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

В соответствии с п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями: Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организаций. Согласно п.8.2: При отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения в существующих зданиях общеобразовательных организаций необходимо обеспечить непрерывную подачу холодной воды в помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, туалеты, помещения интерната при общеобразовательной организации и дошкольного образования и устройства систем подогрева воды.

В соответствии с п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями: Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 °С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 °С, душевых - 24 - 25 °С, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21 °С, душевых - 25 °С.

В соответствии с п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций": Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12 - 15% от калорийности рациона, жиров 30 - 32% и углеводов 55 - 58%.

В соответствии с п.3.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»: Профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию проводят в присутствии или в отсутствие людей, согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:  
(Пункты предписания)

#### **Школа:**

1. Довести уровень освещённости на рабочих местах в учебном кабинете технология для девочек (№ 34) и в спортивном зале до нормируемых показателей.  
**Основание:** п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3.1 и таблицы 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.  
**Срок исполнения:** до 01.08.2020г
2. В кабинетах ОБЖ (№16), столярной мастерской (№ 4), кабинете ИЗО, кабинете русского языка (№ 29), кабинете английского языка (№ 46) оборудовать подсветку над досками.  
**Основание:** п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10  
**Срок исполнения:** до 01.08.2020г.
3. Довести параметры микроклимата в помещении столярной мастерской и в спортивном зале до



нормируемых показателей.

**Основание:** п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10

**Срок исполнения:** до 01.08.2020г

4. В спортивном зале окна оборудовать откидными фрамугами (форточками) для проветривания спортивного зала.

**Основание:** п.п.6.7, 6.8 раздела VI СанПиН 2.4.2.2821-10

**Срок исполнения:** до 01.08.2020г

5. Обеспечить подводку горячей воды к раковинам для мытья рук в столярной мастерской, кабинетах начальных классов, рисования, физики.

**Основание:** п.8.1, 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10

**Срок исполнения:** до 01.08.2020г.

6. Оборудовать в кабинете химии вытяжной шкаф.

**Основание:** п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

**Срок исполнения:** до 01.08.2020г.

#### Группы дошкольного образования по адресу пер. Чапаева, 27.

7. Усилить контроль над приготовлением дезинфекционных растворов для обработки квачей в 1 младшей и подготовительной группах.

**Основание:** п. 3.4 СП 3.5.1378-03

**Срок исполнения:** до 01.01.2020г.

8. Усилить контроль над обеспечением выполнения технологии приготовления блюд на пищеблоке ГДО.

**Основание:** п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

**Срок исполнения:** до 01.01.2020г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Известить специалиста-эксперта Шумилу Т.А., о выполнении предписания посредством почтовой или факсимильной связи в срок 10.01.2020г, 01.08.2020г

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнении в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трех лет на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном **главой 22 КАС РФ, главой 24 АПК РФ.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Юридическое лицо МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
в Колпашевском районе Томской области  
должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор



подпись

Шумилова Т.А.

фамилия, имя, отчество

Предписание получил 11.11.2019



(подпись, расшифровка подписи, дата получения предписания)